

**ANEKSI I CERTIFIKATËS SË AKREDITIMIT Nr: LT 125/2024/0**

*Annex to Accreditation Certificate No:*

**Standardi: SK EN ISO/IEC 17025:2018**

*Standard: EN ISO/IEC 17025:2017*

**Laboratori Testues i Akredituar:**

*Accredited Testing Laboratory:*

**HSW LABORATORY Sh.p.k.**

Rr. Victor Mayer, Lamela 5, Prishtinë

Republika e Kosovës

**Data e akreditimit: 10.05.2024**

*Date of accreditation:*

**Data e mbarimit të akreditimit: 09.05.2028**

*Accreditation expiry date:*

**Fusha e akreditimit:**

*Scope of accreditation:*

**Laboratori testues për: testime elektrike**

*Testing Laboratory for: electrical testing*

**FUSHA E AKREDITIMIT/ Scope of Accreditation**

Laboratori testues për testime elektrike

*Testing Laboratory of electrical*

<b>Nr.</b>	<b>Materiali/Produkti</b> <i>Material/Product</i>	<b>Lloji i testimit</b> <i>Type of test</i>	<b>Parametri i testimit</b> <i>Parameters to be tested</i>	<b>Standardi/ Metoda e testimit</b> <i>Standard/Test method</i>
1	Kablo, transformator, elektromotor	Matje elektrike (Rezistenca e izolimit)	Rezistenca e izolimit	SK EN 61557-2:2018
2	Qarku elektrik	Impedanca e Qarkut, Pjesa Induktive e Ipendances Ulpe	Rezistenca e plotë e qarkut të mbyllur dhe Impedanca e rrjetit	SK EN 61557-3:2018
		Pakëputshmëria (kontinuiteti) i përçuesit mbrojtës PE	Rezistenca e lidhjes në tokë dhe lidhja ekuipotenciale	SK EN 61557-4:2018
		Rezistenca e lidhjeve të tokëzimit	Rezistenca e tokëzimit	SK EN 61557-5:2018
3	FID	Efektiviteti i pajisjeve mbrojtëse nga rryma (RCD)	Pajisjet mbrojtëse nga rryma RCD	SK EN 61557-6:2018
4	Qarku elektrik	Tensionet fazore	Sekuena fazore	SK EN 61557-7:2018

**Ky aneks vlen për certifikatën e akreditimit me Nr.: LT 125/2024/0**

This annex applies to the accreditation certificate No.:

**Data e lëshimit: 10.05.2024**

*Issue date:*

**E zëvendëson aneksin paraprak të datës:**

*It replaces previous annex of date:*

*Irfan Lipovica*

**Zv. Drejtori i Përgjithshëm në DAK**

*Actg. Gjenral Director of DAK*